

Reactie Fluvius, ORES, RESA en Sibelga m.b.t. de publieke consultatie over het voorstel om de geldigheid van de modaliteiten en voorwaarden van toepassing op de aanbieders van de regeling van het reactief vermogen en van de handhaving van de spanning, met inbegrip van de typeovereenkomst voor levering van de dienst van regeling van het reactief vermogen en van handhaving van de spanning (T&C VSP) te verlengen voor de contractuele periode 2022

De DNB's wensen Elia te danken voor het constructieve overleg m.b.t. het voor de netbeheerders belangrijke aspect van spanningsbeheer en meer specifiek het beheer van het reactief vermogen in hun netten. De DNB's appreciëren het feit dat Elia onderschrijft dat de aard van deze ondersteunende dienst, gelet op de specificiteiten inzake lokalisatie en de impact van de actuele nettopologie, fundamenteel verschillend zijn t.o.v. de gehanteerde aanpak bij het leveren van balanceringsdiensten door distributienetgebruikers, gefaciliteerd door de DNB in zijn rollen als netbeheerder en als databeheerder.

De DNB's herhalen dan ook graag hun positie uit het verleden, behoudens wijziging in het wettelijk kader. De DNB's onderschrijven uiteraard dat de dienst van regeling van het reactief vermogen en handhaving van de spanning als niet-frequentiegerelateerde ondersteunende dienst door de DNB's zal worden ontwikkeld volgens transparante, niet-discriminerende en marktgebaseerde procedures. Deze procedures worden opgesteld in transparant en participatief overleg met alle marktpartijen, onder goedkeuring van de gewestelijke regulatoren.

In tegenstelling tot balanceringsdiensten, is de ondersteunende dienst van het spanningsbeheer via regeling van het reactief vermogen sterk afhankelijk van de locatie van het dienstverleningspunt, van de topologische configuratie van het netwerk, van de wijze waarop dit reactief vermogen zich voortbeweegt op het net, en de wijze waarop de dienst wordt gemeten en gevalideerd (nl. op het koppelpunt met het Elia-net). Bijgevolg zijn wij van mening dat het technisch noodzakelijk is dat de DNB als netbeheerder de partij is die eventueel beschikbare potentiële reactiefbronnen die de DNB niet zelf aanwendt voor de spanningshuishouding (dieperliggend in zijn net of op het koppelpunt met Elia) ter beschikking stelt aan Elia. Het is aan de DNB om na te gaan of dit beschikbaar potentieel kan worden ingezet binnen de grenzen van operationele veiligheid en rekening houdend met de actuele nettoestand.

De DNB's steunen bijgevolg het voorstel van Elia tot verlenging van de huidige T&C VSP. We zijn ons bewust van paragraaf 3.1.5 van de beslissing van de CREG dd. 28/05/2020 over het voorstel van Elia m.b.t. de modaliteiten en voorwaarden van toepassing op de aanbieders van de regeling van het reactief vermogen en van de handhaving van de spanning. We menen evenwel dat een herevaluatie vandaag nog niet aan de orde is (onder meer door het ontbreken van een regionaal wettelijk kader).

We verduidelijken dat de DNB niet noodzakelijk zelf als VSP tussen DNB en DNG, doch wel als enige partij als tussenpersoon richting Elia kan fungeren. De DNB zal voor het contracteren van de dienst richting de DNG een beroep kunnen doen op een of meerdere FSP's (dienstverlener van flexibiliteit), hier meer specifiek op één of meerdere VSP's (voltage service provider). De DNB's dienen er met het totaal potentieel eerst voor te zorgen dat ze voldoen aan de voorwaarden voor reactieve energie (art.

15 DCC) en, indien nodig, zorgen voor een goed beheer van de reactieve energiefactuur die door de TSO wordt opgesteld. Pas wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, levert de distributienetgebruiker de ondersteunende dienst via de VSP aan de DNB, die zijn ongebruikt potentieel op het koppelpunt aan Elia ter beschikking stelt.

De DNB's denken na over een graduele opening van het distributienet voor deze dienst, waarbij distributienetgebruikers rechtstreeks aangesloten op het koppelpunt DNB-TNB als eerste, via de DNB, deze dienst zouden kunnen leveren, en dit naar analogie met de graduele openstelling van de distributienetten voor balanceringsdiensten, waar sinds 2014 aan gewerkt wordt.